

Государственное казенное специальное (коррекционное)
общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №3» г. Оренбурга

А К Т №1
испытания спортивного инвентаря и оборудования
в спортивном зале

3 августа 2015г.

Комиссия в составе: председатель- Геристовский А.П., заместитель
директора по безопасности; члены комиссии- Микиртычева И.В.,
заместитель директора по АХЧ; Литвинов С.И., учитель физической
культуры, Дайнеко Н.В., уполномоченный по охране труда
составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале для проведения занятий имеются:
Перекладина – 2 шт.; Канат – 1 шт.; Шведская стенка – 3 шт.
Все вышеперечисленные снаряды и оборудование подлежали
испытанию:
 - 1.1. Перекладина под нагрузкой 220 кг, приложенной к середине
грифа на высоте 2500 мм (допустимый прогиб грифа – 70 мм),
фактически – 50 мм
 - 1.2. Канат для лазания путем приложения к нему груза, равного 300
кг. Растяжения не обнаружено.
 - 1.3. Каждая перекладина шведской стенки, под нагрузкой 120 кг,
приложенной под углом 60 градусов.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют требованиям
ГОСТа; после снятия нагрузки повреждения и смещения каната в
щеках не обнаружены.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Государственное казенное специальное (коррекционное)
общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №3» г. Оренбурга

А К Т
испытания спортивного оборудования
на спортивной площадке

3 августа 2015г.

Комиссия в составе: председатель- Геристовский А.П., заместитель директора по безопасности; члены комиссии- Микиртычева И.В., заместитель директора по АХЧ; Литвинов С.И., учитель физической культуры, Дайнеко Н.В., уполномоченный по охране труда составила настоящий акт в том, что в результате осмотра и испытания спортивного оборудования на спортивной площадке установлено:

1. На спортивной площадке для проведения занятий имеются:
 - вертикальная металлическая стенка с горизонтальными перекладинами – 1 шт.;
 - вертикальная металлическая стенка с выпуклыми перекладинами - 3 шт.;
 - металлическая стойка с баскетбольным кольцом – 1 шт.;
 - ворота футбольные металлические – 2 шт.;
 - параллельные брусья металлические – 1 компл.;
 - рукоход металлический – 1 шт.;
 - турник металлический трехуровневый- 1 шт.
2. Все вышеперечисленное оборудование было визуально осмотрено и испытано под нагрузкой в 220 кг.
3. После снятия нагрузки повреждений и смещений на спортивном оборудовании не обнаружено
4. Занятия на спортивном оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____
