

Государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат №3» г. Оренбурга

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

школы-интерната №3

_____ Т.К. Будникова

« » августа 2015г

А К Т

ревизии пожарных кранов

Комиссией в составе председателя: заместителя директора по безопасности Геристовского А.П. и членов комиссии: заместителя директора по АХЧ Микиртычевой И.В., уполномоченного по охране труда Дайнеко Н.В. составлен настоящий акт в том, что была проведена ревизия пожарных кранов на 1-ом и 2-ом этажах школы-интерната №3.

В ходе ревизии пожарные краны были осмотрены. Пожарные краны опломбированы представителем ООО «Оренбург-Водоканал». Пломбы в сохранности. На обоих вентилях через соединительные головки подсоединены пожарные рукава. Пожарные рукава были раскатаны по коридору, высушены, скатаны в двойную скатку; подтекания воды из пожарного вентиля и ствола не наблюдается.

Подписи:

