

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат №3» г.Оренбурга

**А К Т
технического осмотра здания (сооружения)**

«_____» _____ 2014 г.

Комиссия в составе: председателя Степанова А.Н., зам.директора по АХР и членов комиссии: Кораблиной Н.В., уполномоченного по охране труда, Геристовского А.П., специалиста по охране труда
провела технический осмотр **Здания школы-интерната №3**

(наименование здания системы, конструктивного элемента)

В результате осмотра установлено:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Меры по устранению дефектов	Срок выполнения работ
1	2	3	4

- | | | |
|--|---------------------------------------|------|
| 1.Осыпание штукатурки по периметру цокольной части здания. | 1.Оштукатурить цокольную часть. | 3 кв |
| 2. В отдельных окнах треснуты стёкла. | 2. Заменить стёкла. | 3 кв |
| 3. В угловой части здания нарушена отмостка. | 3. Восстановить целостность отмостки. | 3 кв |

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии _____
