

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат № 3» г. Оренбурга

А К Т

проверки готовности автоматической пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации, электропроводки, первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

15 июля 2015 г.

г. Оренбург

Комиссия в составе председателя: Геристовского А.П., зам.директора школы по безопасности и членов комиссии: Микиртычевой И.В., зам.директора школы по АХР, Гайсина К.Ш., уполномоченного по охране труда школы; Давыдова С.В., инженера, представителя «Телеком Сервис», обслуживающего АПС; Сипина А.В., представителя «ООО «Маким-П», обслуживающего тревожную сигнализацию (кнопку), провела проверку готовности автоматической пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации, электропроводки, первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

В результате проверки установлено:

1. Автоматическая пожарная сигнализация функционирует в нормальном режиме.
2. Тревожная сигнализация (кнопка) исправна и в рабочем состоянии.
3. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, противопожарные шкафы, противопожарный водопровод) в исправном состоянии.
4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в исправном состоянии.
5. Электропроводка требует ремонта или замены.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Геристовский А.П.

Микиртычева И.В.

Гайсин К.Ш.

Давыдов С.В.

Сипин А.В.